

Załącznik nr 3 do SWP – wytyczne w zakresie form stacji ładowania

1. Stacja ładowania

- a) Multi standard – AC – TYPE 2 oraz doposażenie w czasie trwania umowy w złącza umożliwiające ładowanie każdego pojazdu,
- b) Moc ładowania 2 x od 11 do 25kW AC,
- c) Sprawność minimum 90%;
- d) Integracja informatyczna, autonomiczna lub sieciowa,
- e) Zdalne sterowanie i monitoring;
- f) Obsługa płatności zbliżeniowych – minimum: RFID, QR kod
- g) Komunikacja: GSM/ Modem minimum UTMS 3G,
- h) Interfejs użytkownika minimum: wyświetlacz graficzny LCD,
- i) Oprogramowanie umożliwiające użytkownikowi wybór mocy ładowania,
- j) Możliwość ładowania dwóch pojazdów jednocześnie,
- k) Obudowa ochrona antykorozyjna minimum C4,
- l) Możliwość umieszczenia reklam,
- m) Liczniki energii stanowią integralną część stacji + możliwość zdalnego odczytu licznika.

2. Oznaczenie miejsc ładowania (farba trudnościeralna)

